

**Pārgaujas novada domes Iepirkuma komisijas
Paziņojums par pieņemto lēmumu**

1. **Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese:** Pārgaujas novada pašvaldība, Reģ.Nr.9000911676, „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4151;
2. **Iepirkuma identifikācijas Nr.** PNP 2015/16;
3. **Iepirkuma priekšmets:** „Koksnes kurināmo granulū piegāde Pārgaujas novada pašvaldības katlu mājām” saskaņā ar Darba uzdevumu un Tehnisko specifikāciju (CPV kods – 03413000-8);
4. **Iepirkuma metode** – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā. Publisks būvdarbu līgums, kura paredzamā līgumcena ir 14 000 *euro* vai lielāka, bet mazāka par 170 000 *euro*;
5. **Komisija izveidota** ar Pārgaujas novada domes 27.06.2013. lēmumu (protokols Nr.9, 21.§);
6. **Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā (www.iub.gov.lv)** – 2015.gada 17.jūlijs;
7. **Piedāvājuma iesniegšanas termiņš** – līdz 2015.gada 03.augustam plkst.11:00, Straupes pagasta pārvaldē – „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4152;
8. **Saņemto piedāvājumu skaits:** 4 (četri);
9. **Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus (to iesniegšanas secībā) un viņu piedāvātās līgumcenas:**

Pretendents <i>(juridiskai personai – nosaukums, fiziskai personai – vārds, uzvārds)</i>	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks	Vienības cena bez PVN, EUR/t		Piedāvājuma cena bez PVN EUR		Piedāvājuma cena bez PVN EUR par daļām kopā
		Rozulas klubs, Rozula	„Dzīvojamā māja – klubs”, Auciems	Rozulas klubs – (apjoms 25 t)	„Dzīvojamā māja – klubs” – (apjoms 34 t)	
		1.daļa	2.daļa	1.daļa	2.daļa	
SIA „KORDATA”, Reģ.Nr.53603024741	29.07.2015. Plkst.8. ³⁵	158,45	-	3 961,25	-	3 961,25
SIA „AKVARIUS”, Reģ.Nr.40103031530	29.07.2015. Plkst.8. ³⁶	140,00	-	3 500,00	-	3 500,00
SIA „HAG”, Reģ.Nr.50002054781	31.07.2015. Plkst.09. ⁰⁵	152,60	166,66	3 815,00	5 666,44	9 481,44
SIA “WARMY”, Reģ.40003960601	03.08.2015. Plkst.10. ²⁰	148,40	164,40	3 710,00	5 589,60	9 299,60

10. **Piedāvājuma izvēles kritērijs** ir piedāvājums ar viszemāko cenu bez PVN, atbilstoši iepirkuma nolikuma 6.2.8.apakšpunktam;

11. **Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas pamatojums:**

Pretendenta nosaukums	Pamatojums piedāvājuma noraidīšanai
SIA „KORDATA”, Reģ.Nr.53603024741	Pamatojoties uz Iepirkuma Nolikuma 6.2.2. punktu, Piedāvājums noraidīts, jo tas neatbilst iepirkuma nolikuma 5.2.2. punktam - Tehniskās specifikācijas prasībām: 1. nav informācijas par pelnu kušanas temperatūru;

	<p>2. Testēšanas pārskata pasūtītājs ir SIA "Latpellet" nevis SIA „KORDATA”. Piedāvājumā nav norādīta kāda ir pretendenta SIA „KORDATA” saistība ar SIA "Latpellet”;</p> <p>3. Tehniskā piedāvājuma piedāvāto granulu kvalitātes rādītāji nav aizpildīti atbilstoši iesniegtā testēšanas pārskatā Nr. 1-072/15 norādītajiem kvalitātes rādītājiem.</p>
SIA „AKVARIUS”, Reģ.Nr.40103031530	<p>Pamatojoties uz Iepirkuma Nolikuma 6.2.2. punktu, Piedāvājums noraidīts, jo tas neatbilst iepirkuma nolikuma 5.2.2. punktam - Tehniskās specifikācijas prasībām:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nav informācijas par pelnu kušanas temperatūru; 2. neatbilst Tehniskās specifikācijas 1.2. punktā noteiktajam, sapresējuma tilpumsvars (kg/m³) prasība ir 630-720, bet piedāvāts - 730, kas pārsniedz tehniskajā specifikācijā norādītos rādītājus; 3. Tehniskā piedāvājuma piedāvāto granulu kvalitātes rādītāji nav aizpildīti atbilstoši iesniegtā analītiskajā pārskatā Nr. LV20.15.0216.1 norādītajiem kvalitātes rādītājiem.
SIA „HAG”, Reģ.Nr.50002054781	<p>Pamatojoties uz Iepirkuma Nolikuma 6.2.2. punktu, Piedāvājums noraidīts, jo tas neatbilst iepirkuma nolikuma 5.2.2. punktam - Tehniskās specifikācijas prasībām:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nav informācijas par sapresējuma tilpumsvaru, kg/m³; 2. neatbilst Tehniskā specifikācijas 1.5. punktā noteiktajam, mitruma (%) prasība ir 5.0-10, bet piedāvāts 4.0, kas ir zemāks par tehniskajā specifikācijā norādītajiem rādītājiem; 3. Tehniskā piedāvājuma piedāvāto granulu kvalitātes rādītāji nav aizpildīti atbilstoši testēšanas pārskatā Nr. 1-328/14 norādītajiem kvalitātes rādītājiem.
SIA „WARMY”, Reģ.40003960601	<p>Pamatojoties uz Iepirkuma Nolikuma 6.2.2. punktu, Piedāvājums noraidīts, jo tas neatbilst iepirkuma nolikuma 5.2.2. punktam – Tehniskās specifikācijas prasībām:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. testēšanas pārskata pasūtītājs ir SIA "BALTIC WATERWORKS" nevis SIA „WARMY”. Piedāvājumā nav norādīts, kāda ir pretendenta SIA „WARMY” saistība ar SIA "BALTIC WATERWORKS”; 2. neatbilst Nolikuma Tehniskās specifikācijas 1.5. punktam, mitruma (%) prasība ir 5.0-10, bet piedāvāts - 3.9, kas ir zemāks par tehniskajā specifikācijā norādītajiem rādītājiem.

12. Iepirkuma komisijas pieņemtais lēmums un tā pamatojums: Iepirkumu komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu un iepirkuma nolikuma 8.1.8.apakšpunktu, nolēma: iepirkumu pārtraukt, jo neviens no 4 (četrus) pretendenti iesniegtajiem piedāvājumiem neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.

13. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 20.augusts.

*Iepirkuma komisija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta astoņpadsmito daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. **Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.***